



17.10.2014

Jyrki Mäkelä

Ruokapalvelukeskus

Timpurintie 7
91100 Ii

Sivu 1 /

Lausunto: Ruokapalvelukeskuksen toiminnan muuttaminen valmistuskeittiöstä jakelukeittiöön.

Nykyinen Ruokapalvelukeskuksen keittiötila soveltuu jakelukeittiötoimintaan ilman suurempia muutoksia. Keittiön lattian ja pintojen kunto, sekä siivousvälinetila tulee ottaa kuitenkin huomioon. Vaadittavia toimenpiteitä keittiölle on lattian ja rikkonaisten pintojen korjaus. Siivousvälinetila tulee olla riittävä ja tarkoituksen mukainen toimintaan nähden. Siivousvälinetilassa tulee olla kaatoallas, lattiakaivo ja ilmanvaihto sekä tarpeeksi tilaa siivousvälineille ja -aineille.

Perusteet:

Elintarvikelaki 23/2006, Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011, Eviran Oiva-ohjeistus

Jyrki Mäkelä
ympäristötarkastaja
jyrki.makela@pudasjarvi.fi
p.050-3950406